Numele şi prenumele verificatorului atestat
Dr. Ing. Alexandru Mircea IATAN
050512, Bucureşti, sector 5
Tel. 0723.715.351
Leg. Seria D nr. 09391

Nr. 1125 Data 6 august 2019
Conform registrului de evidenţă

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea **Ie** la cerinţa **A-G** a proiectului
"LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE, REFUNCTIONALIZARE, RESTAURARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE SANTIER - imobil Str. CALEA MOSILOR nr. 74, sector 3"
proiect nr:81/2019; faza **DALI**

1. **Date de identificare:**
- proiectant general: S.C. COMPANIA MUNICIPALA DE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
- proiectant de specialitate: S.C. COMPANIA MUNICIPALA DE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
- investitor: MUNICIPIUL BUCUREŞTI prin AMCCRS
- amplasament:Bucuresti, Sector 3, Str. Calea Mosilor nr. 74
- data prezentării pentru verificare: 5 iulie 2019

2. **Caracteristici principale ale proiectului şi ale construcţiei:**

Cladire existenta, consolidare, reabilitare, refuncţionalizare, amenajare interioara si exterioara; instalaţii electrice de iluminat normal interior si exterior si de securitate autonom (pentru marcarea cailor de evacuare, pentru continuarea lucrului, pentru marcarea hidrantilor interiori de incedniu, pentru interventii), prize şi forţă aferente utilitatilor si a consumatorilor interiori, legarea inaintea separatorului tabloului electric pentru consumatori prioritari si cu rol de securitate la stingere incendiu fara pompa de rezerva, baterii locale de acumulatori tampon pentru iluminatul de siguranta si pentru echipamentele IDSAI, protecţie împotriva şocurilor electrice, instalatia de legare la priza de pamant si de paratraznet, instalatii electrice de curenti slabi voce-date, instalatii de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu, monitorizari si alarme tehnice.

3. **Documente ce se prezintă la verificare:**

- *Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluţia adoptată pentru respectarea cerintelor verificate*;

- Planşele desenate în care se prezintă soluţia respectivă: *conform borderoului ştampilat de verificator*;

- Breviar de calcul în care se fundamentează soluţia propusă;

- Alte documente: -

4. **Concluzii asupra verificării:**

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se şi ştampilându-se conform îndrumătorului, conţinând condiţiile obligatorii ce sunt introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.

Am primit 2 (doua) exemplare
Investitor / Proiectant

Am predat 2 (doua) exemplare
Verificator tehnic atestat
Dr. Ing. Alexandru Mircea IATAN