Numele și prenumele verificatorului atestat:
Dr.ing. VARTIRES Ana Andreea
Leg. M.D.R.T. Seria U Nr. 08904
Tel: 0722.916.533

Nr. 43 / 12.08.2019

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALAȚII TERMICE (**It**) la toate cerințele a proiectului
"LUCRĂRI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, REFUNCȚIONALIZARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER"
Faza **"D.A.L.I."**

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C.COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
- proiectant de specialitate: S.C. COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
- investitor: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
- amplasament: Calea Moșilor, nr. 74, sector 3, București
- data prezentării proiectului spre verificare: 06.08.2019.

2. Caracteristicile principale ale proiectului:

Clădire în stare avansată de degradare, fără instalatii de încalzire, ventilare și climatizare; se propune realizarea a două instalatii de incalzire cu centrala termica pentru spatiile fiecarui proprietar (subsol + parter; parter +etaj+ mansardă). Se vor instala centrale termice murale alimentate cu gaz, cu tiraj fortat (putere 24kW si 32 kW), cu preparare instant de apa calda menajera. Incalzirea incaperilor se va realiza cu corpuri statice, radiatoare din otel.

La spatiile comerciale de la parter vor fi prevăzute sisteme de climatizare tip split cu unitati interioare de perete, și unitati exterioare montate pe fatadele secundare. La etaj si mansarda vor fi prevazute sisteme de climatizare multisplit cu 3 sau 4 unitati interioare.

Proiectul s-a realizat în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

- *Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluţia adoptată pentru respectarea cerintelor verificate*;

- Breviar de calcul în care se fundamentează soluţia propusă ;

- Planşele desenate în care se prezintă soluţia respectivă: *conform borderoului ștampilat de verificator*;

- Alte documente: -

4. Concluzii asupra verificării :

a. ☑ In urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform Legii 10/1995 și HG 925/1995.

b. ☐ In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, conținând următoarele condiții obligatorii ce sunt introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.

Am primit 3 (trei) exemplare
Investitor/Proiectant

Am predat 3 (trei) exemplare
Verificator tehnic atestat,
Dr. ing. Ana Andreea Vartires